

ചെപൻകുഴി	-	ബിനാനി സിങ്ക്
ദേവികുളം	-	പ്രീമിയം ഫെറോ അലോയിഡ്
പാംപുകയം	-	"
തോണിയാർ	-	ബിനാനി സിങ്ക്
ഉരുട്ടിപ്പുഴ	-	ഭഗവതി ഡിസൈൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.

(ഡി) എഗ്രിമെന്റിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ബോർഡിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ ലാങ്ങ് അക്വിസിഷൻ ആവശ്യമായ സഹായസഹകരണങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ജനറേറ്ററുകൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കമ്പനികളുമായുള്ള ധാരണാപത്രം

81 (3482)പ്രൊഫ. എ.വി. താമരക്ഷൻ : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പള്ളിവാസൽ, പന്യാർ, ചെങ്കുളം പദ്ധതികളുടെ ജനറേറ്ററുകൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആരുമായിട്ടാണ് ഒപ്പുവെച്ചതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പവർ ഹൗസുകളുടെ ജനറേറ്റർ പൂർണ്ണമായി മാറ്റണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഇ. ബാലാനന്ദൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രസക്ത ഭാഗം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ജനറേറ്ററുകൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.യെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) പ്രസ്തുത വർക്കുകൾക്ക് ഗ്ലോബൽ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നോ; എങ്കിൽ ഏതെല്ലാം കമ്പനികളാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തത്; വിശദമാക്കുമോ;

(ഇ) ടെണ്ടർ വിളിച്ചില്ലാ എങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എഫ്) പ്രസ്തുത വർക്കുകൾ ഏത് കമ്പനിയ്ക്ക് മൊത്തം എന്തു തുകയ്ക്കാണ് നൽകിയതെന്ന് ഇനത്തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ജി) ഇതിന് ആവശ്യമായ പണം ഏത് വ്യവസ്ഥയിലാണ് സമാഹരിക്കുന്നത്; തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തു തുക വരും എന്നും ഇതിന്റെ പലിശ എത്ര വരും എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എച്ച്) ബാലാനന്ദൻ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എന്തു തുക വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്;

(ഐ) ഇന്ത്യയിൽ ഈ ജനറേറ്ററുകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്നത്തെ വില എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) പള്ളിവാസൽ, പന്നിയാർ, ചെങ്കുളം എന്നീ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും ജനറേറ്ററുകൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്നില്ല. ഈ പദ്ധതികളുടെ നവീകരണ ജോലികൾക്ക് 10/8/95 ൽ എസ്.എൻ.സി ലാവലിൻ കമ്പനിയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. (പള്ളിവാസൽ, ചെങ്കുളം പദ്ധതികളിലാണ് ജനറേറ്ററുകൾ മാറ്റുന്നത്. പന്നിയാർ പദ്ധതിയിലെ ജനറേറ്ററുകളുടെ സ്റ്റേറ്റർ കോറും, വൈൻഡിംഗും മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫീൽഡ് വൈൻഡിംഗ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.)

(ബി) ചില ഘടകങ്ങൾ മാറ്റുകയും നവീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ശുപാർശ.

(സി) ബാലാനന്ദൻ കമ്മിറ്റി ഗവൺമെന്റിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് 2/97-ൽ ആണ്. 10/8/95-ൽ ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രത്തെ തുടർന്ന് 24/2/96-ലാണ് പുനരുദ്ധാരണജോലികൾക്ക് എസ്.എൻ.സി. ലാവലിനുവേണ്ടി എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ചത്. എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും ജനറേറ്ററുകൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്നില്ല.

(ഡി) & (ഇ) ഗ്ളോബൽ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല. ധാരണാപത്രമനുസരിച്ചാണ് ഈ ജോലി എസ്.എൻ.സി. ലാവലിന് നൽകിയത്.

(എഫ്)കാനഡയിലെ എസ്.എൻ.സി ലാവലിൻ എന്ന കമ്പനിയ്ക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന തുകകൾക്കാണ് പ്രസ്തുത വർക്കുകൾ നൽകിയത്.

പദ്ധതി	സാധനസാമ	കൺസൾട്ടൻസി	മൊത്തം
	ഗ്രികൾക്കുള്ള	ക്കുള്ള കരാർ	കരാർ തുക
	കരാർ		

(കനേഡിയൻ ഡോളറിൽ)

പള്ളിവാസൽ-	18511350	2790000	21301350
ചെങ്കുളം	- 25875300	2200000	28075300
പന്നിയാർ	- 8372090	2200000	10572090
ആകെ	- 52758740	7190000	59948740

(ജി) എസ്.എൻ.സി. യുമായുള്ള കരാർ തുകയുടെ 85% കാനഡയിലെ എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും വായ്പയായി ലഭിക്കും. 4.76% നിരക്കിൽ എക്സ്പോഷർ ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ ടി സ്ഥാപനം നൽകുന്ന പരമാവധി വായ്പ 53.74 ദശലക്ഷം കനേഡിയൻഡോളറാണ്. വായ്പ ലഭ്യമാകുന്നത് 3 വർഷത്തെ കാലയളവിനുള്ളിലാണ്. വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് 6.8% എന്ന തോതിലാകുന്നു. വായ്പ പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായ പലിശ തുക നിർണ്ണയിക്കാനാകുകയുള്ളൂ.

(എച്ച്) കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല.

(ഐ) ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ടെണ്ടർ വിളിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കമ്പനികളുടെ വിലവിവരം ലഭ്യമല്ല.

1215/2010